



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100004828/FNOC/COL/2025/3247

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2025

जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Au9-25

आवेदक का नाम / Applicant Name :

आवेदक का पता / Applicant Address : ISHWAR PREM VIDYA MANDIR SCHOOL
R.R. C.A.T ROAD ,
INDORA 452012

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 5200 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : KHASRA NO 22/1 R.R. CAT ROAD
INDORE NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 7100004828 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

Mr. Ishwar Prem Vidya Mandir School
c/o KHASRA NO 22/1 R.R. C.A.T. Road Indore

विषय -स्थल ISHWER PREM VIDYA MANDIR SCHOOL c/o KHASRA NO 22/1



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100004828/FNOC/COL/2025/3247
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Au9-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHWAR PREM VIDYA MANDIR SCHOOL

R.R. C.A.T ROAD ,
INDORA 452012

विषयान्तर्गत - ISHWAR PREM VIDYA MANDIR SCHOOL R.R. C.A.T ROAD

Indore के आवेदित स्थल ISHWAR PREM VIDYA MANDIR ISCHOOL

science KHASRA NO 22/1 R.R. C.A.T ROAD INDORA 452012

के 1946 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर तथा 12 मीटर ऊँचाई तक निर्मित शैक्षणिक भवन की अग्निसुरक्षा हेतु प्रोव्हिजनल फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार कराकर (हस्ताक्षरसहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। जिसे फायर ऑफिसर के द्वारा चेक किया गया ।

01/ गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदको को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down Comer
- 4- Hose Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G.Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tanks
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual Operated Electrical Fire Alarm System
- 15- P.A. System with talk back facility



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100004828/FNOC/COL/2025/3247
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Au9-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHWAR PREM VIDYA MANDIR SCHOOL

R.R. C.A.T ROAD ,
INDORA 452012

- 16- Emergency Light
- 17- Auto D.G. Set
- 18- HluminatedExn Sign.
- 19- Means of Escape
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Fireman Switch in Lift
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch
- 24- Refuge Area

02/ उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

03/ आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण / उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी.सी 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा ।

04/ फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

05/ आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक अस्थायी अनापति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा । आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी ।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 7100004828/FNOC/COL/2025/3247

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 9, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-AUG-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : ISHWAR PREM VIDYA MANDIR SCHOOL

R.R. C.A.T ROAD ,
INDORA 452012

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रोव्हिजनल फायर अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्रदाय की स्वीकृति अग्निप्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है । तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है ।

सक्षम अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित /स्वीकृत

**SANDEEP
KUMAR
SONI**

Digitally signed by SANDEEP KUMAR SONI
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=9fcd9d60f4fdc0d42546ecbfbc0cea146
709c83126302f956e48fad2f2a68624,
postalCode=452009, st=MADHYA PRADESH,
serialNumber=d58e47eb0e7a65511ec3d505b25
fdfe6aa9998ac5be75b95bf82a524f72b7389,
cn=SANDEEP KUMAR SONI, l=INDORE,
title=9435,
pseudonym=943520201031190743255
Date: 2025.08.10 15:52:42 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh